

Additif n°01 au CCTP

PREFECTURE REGION BRETAGNE

1 RUE MARTENOT - 35000 RENNES

PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE

ADDITIF N°01 AU CCTP

Mise en conformité électrique courants forts des 3 bâtiments (A, B et C)

LOT N°01 - ELECTRICITE COURANTS FORTS

PHASE PRO

Additif n°01 au CCTP

MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE COURANTS FORTS DES 3 BATIMENTS (A, B ET C)
LOT N°01 – ELECTRICITE COURANTS FORTS
PHASE PRO

1. - PREAMBULE

Le présent additif a pour objet de présenter les travaux complémentaires à prévoir dans le cadre de l'appel d'offres en cours.

2. - ELECTRICITE COURANTS FORTS

Dans le bâtiment C au niveau R+1, l'entreprise prévoira la dépose du tableau électrique « sanitaires » récemment ajouté et intégrera les départs dans sa nouvelle armoire du niveau (TD R1).

Elle réalisera les bretelles de réalimentation nécessaires entre la nouvelle armoire et celle déposée.

3. - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

Pour la réfection du local TGBT bâtiment A et du local groupe électrogène bâtiment C, l'entreprise aura à sa charge la dépose puis repose des équipements SSI (détection incendie, déclencheurs manuels, sirènes, DAD).

Elle aura en outre à sa charge la mise en œuvre dans le nouveau local TGBT du bâtiment C d'une tête de détection optique raccordée au bus détection passant à proximité. L'entreprise aura à sa charge la mise à jour des plans existants et la mise à jour de la programmation associée.

